

报告编号:

03401-21-10018A-S



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0983

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-836141

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM10-600

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



## 安全型式试验报告

<p>样品名称： 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格： TGM10-600</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 1台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2021年11月5日</p> <p>完成日期： 2021年11月17日</p>	<p>委托人： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号</p>
---	--

试验依据标准：  
GB/T14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》

试验结论： 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TGM10-600; Ue:380V; Ui:400V; Uimp:6kV; In:300A, 350A, 400A, 500A, 600A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:12.5kA; Icu:25kA; 选择性类别: A类; 极数:3P; 辅助触头:AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A; 不适用于隔离

<p>主检： 向东 签名：  日期： 2021.11.17</p> <p>审核： 薛正山 签名：  日期： 2021.11.17</p> <p>签发： 李斌 签名：  日期： 2021.11.17</p>	 <p>湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月17日</p>
---	--

备注：

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
证书参数变更	Ui: /; Uimp: /;	Ui: 400V; Uimp: 6kV;
原证书编号	CQC2002010307024937	
原安全型式试验报告编号	C009-A2010CCC0307-991550	
原变更报告编号	00901-A2015CCC0307-2059080	
原证书检测机构	上海电器设备检测所	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		