



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

初始 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2025CQC020012-1307453

产品名称：电容器投切开关

型 号：TGFK-NF-D-□

检测机构：福建省产品质量检验研究院



# CQC 安全型式试验报告

样品名称: 电容器投切开关  
 型号规格: TGFK-NF-D-80、  
 TGFK-NF-D-60  
 商 标: /  
 样品数量: /  
 样品来源: /  
 收样日期: /  
 完成日期: 2025-01-16

委托人: 浙江天正电气股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
 生产者: 浙江天正电气股份有限公司  
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  
 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 29312—2022 《低压无功功率补偿投切器》

试验结论: 合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


TGFK-NF-D-□;

Ui: 690V; Uimp: 4kV; Un: AC250V; In≤52.4A; Qn≤40kvar;

50Hz; 控制方式: 三相分相; 主电路元件类型: 复合开关投切装置; 工作场所: 户内

主检: 许家峰 签名:  日期: 2025-01-16

审核: 苏雄斌 签名:  日期: 2025-01-17

签发: 魏运明 签名:  日期: 2025-01-20



1. 变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司	浙江天正电气股份有限公司
2	生产企业地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

备注

2. 最近一次原认可报告编号: 02501-24DQ0848;

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原证书编号: CQC23020403631;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。