



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307653701

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-3200, TeW5-3200/4; TeW5F-3200, TeW5F-3200/4; TeW5-3200C,  
TeW5-3200C/4; TeW5-3200Y, TeW5-3200Y/4; TeW5F-3200HU, TeW5F-3200HU/4  
TeW5F-3200HUH, TeW5F-3200HUH/4; 见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 08 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307653701

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4；In：2000A、2500A、2900A、3200A；Ui：TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4：1000V；Ui：TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4：1800V；Uimp:12kV（TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5-3200C、TeW5-3200C/4、TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4）Uimp:18kV（TeW5F-3200、TeW5F-3200/4、TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4、TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4）TeW5-3200、TeW5-3200/4、TeW5F-3200、TeW5F-3200/4：Ue：AC380V/400V/415V，AC660V/690V；AC380V/400V/415V：Ics=100kA，Icu=100kA，Icw=100kA/1s，65kA/3s；AC660V/690V：Ics=85kA，Icu=85kA，Icw=85kA/1s，65kA/3s；TeW5-3200C、TeW5-3200C/4：Ue：AC380V/400V/415V，AC660V/690V；AC380V/400V/415V：Ics=85kA，Icu=85kA，Icw=85kA/1s；AC660V/690V：Ics=75kA，Icu=75kA，Icw=75kA/1s；TeW5-3200Y、TeW5-3200Y/4：Ue：AC380V/400V/415V，AC660V/690V；AC380V/400V/415V：Ics=65kA，Icu=65kA，Icw=65kA/1s；AC660V/690V：Ics=65kA，Icu=65kA，Icw=65kA/1s；TeW5F-3200HU、TeW5F-3200HU/4：Ue：AC800V/1000V/1140V；Ics=50kA，Icu=50kA，Icw=50kA/1s；TeW5F-3200HUH、TeW5F-3200HUH/4：Ue：AC800V/1000V/1140V，AC1500V；AC800V/1000V/1140V：Ics=75kA，Icu=75kA，Icw=75kA/1s；AC1500V：Ics=50kA，Icu=50kA，Icw=50kA/1s；选择性类别：B类；过电流脱扣器类型：电子式；极数：3P、4P；适用频率：50/60Hz；适用于隔离；配用的辅助触头 F-W1：4NO4NC、6NO4NC、8NO4NC、10NO4NC；Ui：400V；Uimp：4kV；Ith：10A；使用类别：AC-15：Ue/Ie：AC400V/2A；DC-13：Ue/Ie：DC250V/0.3A；符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器 QTW45，Us：AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V；分励脱扣器 FTW45，Us：AC380V/AC400V/AC415V，AC220V/AC230V/AC240V，DC220V，DC110V；闭合线圈 BG45，Us：AC380V/AC400V/AC415V，AC220V/AC230V/AC240V，DC220V，DC110V；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司