



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0305-4747246




(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器 (PC 级)

型 号: TGLD-630、TGQKP-630

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-630、TGQKP-630 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025.06.20 完成日期: 2025.07.24		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2024 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-630、TGQKP-630; Ui: 690V; Uimp: 8kV(主)、4kV(控); Ith: 630A; Ue: AC400V; Ie: 400A、500A、630A; 使用类别: AC-33B; Icw: 20kA/1s; Icm (峰值): 40kA; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P			
主检: 俞俊杰 签名:  日期: 2025.08.12		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称章盖章) 2025年08月12日	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.08.12			
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.08.12			
备注	该申请为变更申请, 具体变更见附页		

附 页			
该申请为变更申请，具体变更如下：			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.11-2016	GB/T14048.11-2024
2	触头牌号变更	T2	T3
3	微处理器变更	ATMEGA8/ATMEL 公司	STC8H4K32TL/江苏国芯科技有限公司
4	集成电路供应商变更	TI（德州仪器）	华冠半导体
5	转换动作时间变更	1.1s±10%	1.15s±20%
产品认证情况：			
原证书编号	2024010305681699		
原报告编号及检测机构	V-14201-DC2204285 (中检质技检验检测科学研究院有限公司) 02401-1911901041、02401-1711902015-S (浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司)) 03601-A-13B3295-S (苏州电器科学研究院股份有限公司)		
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			
样品编号： #1~#5: TGLD-630/4P 630A			